

Firma Veolia, trimisa în judecata pentru accidentul de la Brazi soldat cu moartea unui muncitor; ancheta a durat 8 ani

Procurorii Parchetului General au trimis în judecata firmele SC Veolia Energie Prahova SRL (fosta SC Dalkia Termo Prahova SRL) si SC Fireproof Team SRL, pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa, în legatura cu accidentul de munca din anul 2013 de la CET Brazi, soldat cu ranirea grava a doi muncitori, dintre care unul a decedat ulterior la spital.

Potrivit unui comunicat al PIICJ, la data de 23 februarie 2013, s-a produs un accident de munca în incinta SC Dalkia Termo Prahova SRL (actuala Veolia Energie Prahova SRL), la punctul de lucru situat în localitatea Brazi, judetul Prahova, cu ocazia reparatiilor efectuate pentru înlaturarea unui por pe o conducta la unitatea de exploatare/productie, sectia exploatare turbine.

În timpul lucrarilor, conducta s-a fisurat, ceea ce a condus la evaporarea masiva a condensului si transformarea acestuia în abur, abur ce a inundat spatiul de lucru, accident soldat cu vatamarea corporala a doi muncitori, ambii din cadrul SC Fireproof Team SRL.

Cei doi muncitori au fost transportati la Spitalul de Urgenta, însa unul a decedat la data de 12 martie 2013.

Conform materialului probator, accidentul de munca s-a produs ca urmare a unui sir de erori, iar cauzele generatoare principale constau în: neînregistrarea la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (în continuare ISCIR), nesupunerea la verificari tehnice periodice a conductei implicate în eveniment, neoprirea de îndata din functiune a conductei cu defectiuni, utilizarea de catre o echipa neautorizata ISCIR a procedurii de lucru "Furmanite", incompleta, neadaptabila conditiilor de lucru si neautorizata ISCIR, utilizarea de catre muncitori a unei platforme de lucru neadecvate conditiilor din teren si a unui echipament individual de protectie necorespunzator în instalatiile termoenergetice.

Procurorii mai spun ca firma Veolia Energie Prahova, în realizarea obiectului de activitate, precum si în numele si interesul sau, prin încalcare legislatiei primare si secundare, precum si a procedurilor de lucru specifice, a încalcat masurile legale de securitate si sanatate în munca savârsind urmatoarele actiuni si inactiuni:

- * a omis supunerea la verificari a conductei cu defectiuni;
- * nu a oprit conducta cu defectiuni;
- * a admis utilizarea echipei, metodei Furmanite si echipamentelor, toate neautorizate ISCIR.

De asemenea, cealalta firma trimisa în judecata, Fireproof Team SRL, în realizarea obiectului de activitate, precum si în numele si interesul sau, prin încalcare legislatiei primare si secundare, precum si a procedurilor de lucru specifice, a încalcat masurile legale de securitate si sanatate în munca savârsind urmatoarele actiuni si inactiuni:

- * a dispus utilizarea de catre o echipa neautorizata ISCIR a procedurii de lucru "Furmanite", incompleta, neadaptabila conditiilor de lucru si neautorizata ISCIR;
- * a dispus utilizarea de catre echipa de interventie a unui echipament individual de protectie necorespunzator în instalatiile termoenergetice.

Conform procurorilor, toate aceste fapte ar fi condus la crearea unui pericol grav si iminent la locul de munca, ce

s-a materializat în producerea accidentului de munca soldat cu fisurarea conductei si decesul unui muncitor.

Dosarul a fost trimis la Judecatoria Ploiesti.